

7)

Punkt 20 zamówienia – jest wykonanie ścianki działowej z wykładziną. Taka ścianka już istnieje. Dla prawidłowego funkcjonowania należy tylko podkuć tak jak na torach 1-4.

Czy o takie prace chodzi zamawiającemu?

Odpowiedź zamawiającego:

Ścianka działowa, o której mowa ma być wykonana jako gładka powierzchnia .

W ściance tej należy poszerzyć otwory wlotowe tak jak w istniejących już 4 torach.

Pytanie do pozycji „Dostawa i montaż” – czy zamawiający sam wykona dwa gniazda wtykowe, tak jak miało to miejsce przy montażu torów 1-4?

Odpowiedź zamawiającego:

Dostawa kabla i montaż 2 gniazd sieciowych 16A, 380V, 5x2,5mm² leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający określi na piśmie warunki ich podłączenia i zabezpieczy stan wyłączenia do czasu ich zabudowy, jak również poda napięcie po ich zabudowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU
KS „Polonia” Łaziska Górne

Andrzej SIKORA

PREZES
KS „Polonia” Łaziska Górne

Janusz MAJSNER